



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАШАРСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 2 «а» сл. Кашары, 346200 Телефоны: (86388) 2-12-26, E-mail: 58gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Новопавловская основная общеобразовательная школа
Директору Ткаченко Галине Федоровне**

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по Кашарскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, младшего лейтенанта внутренней службы Ломакова Н.А. от «21» июня 2022 года № 12, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» июля 2022 г. по 18 ч. 00 мин. «14» июля 2022 г. Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кашарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, младшим лейтенантом внутренней службы – Ломаковым Николаем Александровичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – МБОУ Новопавловская ООШ по адресу: Ростовская область, Кашарский район, с. Новопавловка, ул. Октябрьская, д. 37, совместно с представителем: директором МБОУ Новопавловской ООШ Ткаченко Галиной Федоровной.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 54	01.07.2023	
2.	Местонахождение и направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью, либо	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил	01.07.2023	

	цифрами расстояния до их местоположения.	в РФ» п. 48		
3.	В составленной декларации пожарной безопасности указаны нормативные документы с перечнем статей (частей, пунктов), требования которых утратили силу.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ стб, ст 64	01.07.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кашарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, младший лейтенант внутренней службы Ломаков Н.А.

«07» июля 2022 г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«07» июля 2022 г.

Директор МБОУ Новопавловской основной общеобразовательной школы
Ткаченко Галина Федоровна



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«21» июня 2022 г.
учетный № проверки 61220061000201051077